


Утверждаю
Технический директор

А.Е.Баяндин
« ____ » _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту скважины №1 (рег.№БР-843) глубиной 377м

Местоположение объекта: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Заводской 9-й проезд, 48ж

1.Целевое назначение работ:

Обеспечение нужд предприятия ООО «НОРТЕК» подземными водами технического водоснабжения.

2.Пространственные границы объекта:

Участок недр, расположенный на Барнаульском VII участке Барнаульского месторождения в пределах территории ООО «НОРТЕК» в г. Барнауле Алтайского края для добычи подземных вод.

3.Требования к составу работ:

- 1.Провести работы по замене обсадной колонны, укрепить скважину трубами $\varnothing 273 \times 7$ мм.
- 2.Провести работы по замене фильтровой колонны.
- 3.Провести работы по монтажу трубы $\varnothing 114 \times 4,5$ мм.
- 4.Выполнить работы по установке погружного насоса ЭЦВ 10-65-175.
- 5.Выполнить герметизацию устья скважины.
- 6.Установить павильон.

Зам главного инженера
по теплоснабжению



Д.В.Сорокин