


Согласованно:

Технический директор

Баяндин А.Е.

28 февраля 2024года



Служебная по лифту рег.№3842

Лифт рег.№3842 установленный северная сторона цеха комплектации изготовлен в 2000году. При проведении в январе 2024года технического освидетельствования данного лифта ООО «АИЦ Союзлифтмонтаж» г. Барнаул, выявлены замечания не позволяющие дальнейшую эксплуатацию данного лифта (двери шахты лифта 3этажа- замена, замена купе кабины, ремонт посадочных площадок и откосов ДШ и т.д.) без устранения замечаний, акт сертификат прилагается.

Стоимость комплектующих необходимых для устранения замечаний, согласно КП от «УЛЗ», составляет 1513720рублей.

Ориентировочная стоимость работ 1650000рублей согласно КП ООО «Компания Алтай Кузбасс Лифт».

Стоимость строительных работы не определена.

Исходя из выше перечисленного и учитывая, что в 2025году закончится нормативный срок службы лифта рег.№3842, предлагаю рассмотреть вопрос о его замене на лифт г.п.5т. производства «ОАО МЛЗ», что позволит увеличить объем перемещаемых грузов в цехе комплектации.

Начальник цеха ЦРТО-4



Гузь А.В.