

Технический директор

Баяндин А.Е.

## Техническое задание

**Разработка рабочей документации на системы отопления и вентиляции здания клеевой, расположенного по адресу г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 12/22**

1. Местонахождения заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9  
Почтовый адрес заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9,  
помещение. 301/2  
Контактное лицо: Заместитель технического директора по теплоснабжению Сорокин Дмитрий  
Владимирович, тел. 8-963-570-1437, user1592@ashk.ru
2. Предмет договора : Разработка рабочей документации на системы отопления и вентиляции здания  
клеевой, расположенного по адресу г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 12/22
3. Основные характеристики проектируемого объекта:  
категория здания по взрывопожароопасности – А.  
- класс зон помещений - В 1А.  
- параметры наружного воздуха принимать согласно: СП 131.13330 «Строительная климатология».  
- системы вентиляции принять согласно СП 63.13330. 2016 «Отопление, вентиляция и  
кондиционирование воздуха».  
- параметры внутреннего воздуха: + 20°C.  
системы вентиляции:  
- приточная принудительная;  
- вытяжная принудительная с местными отсосами;  
- естественная;  
- количество систем определить при проектировании.  
Состав рабочей документации:  
ПЗ – пояснительная записка  
АС – архитектурно-строительные решения  
ОВ – Отопление и вентиляция  
ЭС – Электроснабжение  
Вся документация должна соответствовать требованиям:  
- постановление правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях  
к их содержанию», в последней редакции.  
- ГОСТ Р 21.1101 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной  
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в  
последней редакции.

- «Правила промышленной безопасности химически опасных производственных объектов» Приказ № 500 от 07.12.20г.
- "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" Приказ №533 от 15.12.2020

4. Порядок формирования цены: сметный расчет.

5. Место выполнения работ: г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 12/22

Форма оплаты: (предоплата\пост оплата) – по договорённости.

6. Установленные заказчиком требования к качеству:

- выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ.
- данные работы должен проводить квалифицированный персонал

7. Требования к участникам закупки (предоставить документы):

- наличие лицензий,
- аккредитаций и сертификатов, необходимых для выполнения данного вида услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- информационную карту
- бухгалтерский баланс участника тендера за предшествующий год с отметкой налогового органа о приеме, форма 2 и за последний отчетный период
- справку о кредиторской задолженности участника тендера
- справку о дебиторской задолженности участника тендера
- выписку из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца
- перечень объектов с указанием наименований, адресов, видов, объемов и сумм контрактов выполненных работ за последние три года
- наличие отзывов Заказчиков
- наличие лицензий или допусков СРО на соответствующие виды деятельности
- расчет по страховым взносам за предшествующий год и за последний отчетный период

Зам технического директора  
по теплоснабжению



Сорокин Д.В.