

Технический директор

_____ Баяндин А.Е.

Техническое задание

Промывка теплообменника ТП-800 на участке энергоустановок »

1. Местонахождения заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9
Почтовый адрес заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9,
помещение. 301/2

Контактное лицо:

Заместитель технического директора по теплоснабжению Сорокин Дмитрий Владимирович, тел.
8-963-570-1437, user1592@ashk.ru

Начальник участка ЦРТО-3 Хозяйкин Д.В. тел. 8-964-085-50-50, user1106@ashk.ru

2. Предмет договора : гидрохимическая промывка трубчатого пароводяного теплообменника ТП-800.

3. Объект: участок энергоустановок ЦРТО-3, теплообменник ТП-800 приготовления перегретой
воды;

Режим работы: непрерывный.

Требование к работам:

гидрохимическая промывка трубчатого пароводяного теплообменника ТП-800 с разборкой,
сборкой и последующей опрессовкой 3 МПа;

4. Порядок формирования цены: коммерческое предложение

5. Место выполнения работ: основной производственный корпус, цех вулканизации

Форма оплаты: (предоплата/пост оплата) – по договорённости.

6. Установленные заказчиком требования к качеству:

- выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ.
- данные работы должен проводить квалифицированный персонал

7. Требования к участникам закупки (предоставить документы):

- информационную карту
 - бухгалтерский баланс участника тендера за предшествующий год с отметкой налогового органа о приеме, форма 2 и за последний отчетный период
 - справку о кредиторской задолженности участника тендера
 - справку о дебиторской задолженности участника тендера
 - выписку из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца
 - перечень объектов с указанием наименований, адресов, видов, объемов и сумм контрактов выполненных работ за последние три года
 - наличие отзывов Заказчиков
 - расчет по страховым взносам за предшествующий год и за последний отчетный период
8. Предложения потенциальных поставщиков оцениваются по следующим критериям:

Зам технического директора
по теплоснабжению



Сорокин Д.В.